



Hørsholm 13. september 2015

Hørsholm Kommune  
[Tek-post@horsholm.dk](mailto:Tek-post@horsholm.dk)

### **Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 – Hørsholm Kommune**

Hørsholm Sølaug har følgende bemærkninger til ovennævnte tillæg til Spildevandsplan 2012-2016:

1. Vi noterer med tilfredshed, at det af planen omfattede område separatkloakeres, forudsat at det overfladespildevand, der i fremtiden udledes til Vallerød Mose, renses bedst muligt – det vil sige, at der etableres sandfang og olieudskiller på udløbet til Vallerød Mose. Vi henviser i denne forbindelse til Spildevandsplan 2012-2016 punkt 8.3, hvoraf fremgår, at det er kommunens praksis, at alle afledninger fra offentlige veje og parkeringsarealer med plads til mere end 20 biler skal forsynes med sandfang og olieudskiller, idet – og vi citerer fra spildevandsplanen – ”Regnvand fra parkeringsarealer, veje og lignende vil oftest være belastet med dels olierester fra spild og dryp, og dels ... Disse stoffer kan forårsage problemer... i eventuelle recipienter, og det er derfor hensigtsmæssigt at tilbageholde dem ved kilden”.
2. Vi har bemærket, at der på tegningen under punkt 3 (side 5) i Tillæg 2 er vist både et sandfang og en olieudskiller, men det er også det eneste sted i tillægget, hvor der står noget om, hvilke rensningsforanstaltninger, der skal foretages, inden vandet udledes til Vallerød Mose. Vi mener, at **det udtrykkeligt skal fremgå af teksten i planen, at der skal være såvel sandfang som olieudskiller på udløbet.** I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at de befæstede arealer omfattet af forslaget må antages at huse en af de største koncentrationer af parkerede biler nogetsteds i Hørsholm Kommune i betragtning af Opnæsgårds 574 husstande, hvortil kommer de bagvedliggende 40 husstande på Højskolevej mv. Derfor er behovet for såvel sandfang som olieudskiller særlig stort i dette område.

3. I punkt 4, 2. afsnit hedder det: ”Hørsholm Kommune vil i takt med udviklingen sikre, at Hørsholm Vand løbende fremlægger den nødvendige dokumentation for at gældende serviceniveau og krav til enhver tid bliver overholdt”. Det er **uklart, hvad der menes med ”i takt med udviklingen”, og disse ord bør derfor udgå**, således at det klart fremgår, at Hørsholm Kommune til enhver tid har forpligtelsen til at sikre at Hørsholm Vand fremlægger den fornødne dokumentation for overholdelse af serviceniveau mv. Alternativt bør det præciseres, hvad det er for en udvikling, der eventuelt kan påvirke dokumentationskravet.

Med venlig hilsen  
Hørsholm Sølaug

Klaus Friis-Hansen  
Formand

Jens Bornøs Vej 3  
40554075  
Klaus@friis-hansen.eu